



시험성적서



1. 성적서 번호 : PC21-03545K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 주식회사 엘엑스하우시스
 - 주소 : 서울특별시 중구 후암로 98 (남대문로5가, LG서울역빌딩)
3. 시험기간 : 2021년 09월 09일 ~ 2021년 11월 04일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리용
5. 시료명 : LX Z:IN PF보드
6. 시험방법
 - (1) KS L 9016:2010[평판 열류계법]
7. 시험결과
 - 1) LX Z:IN PF보드

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
열전도율[평균온도 : 23 ℃]	W/(m·K)	(1)	0.020	(23 ± 2)℃, (50 ± 5)% R.H.	A

- * 건조방법 : (70±5) ℃
- * 교정판의 종류 : 1450e[평균온도 20 ℃, 0.032 W/(m·K)]
- * 시험체 온도차 : 20 ℃
- * 시험장소

A : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 73

----- 끝 -----

원본대조필



확인	작성자 성명	임순현	기술책임자 성명	서준식
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 있으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

위 성적서는 국제시험기관인정협력체 (International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정 (Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

2021년 11월 04일

한국인정기구 인정 한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 28115 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 73 ☎ (043)210-8932

총 1페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-01(1)

