

TEST REPORT



우 44412 울산광역시 중구 종가로 15(다운동)

TEL (02)2164-0011 FAX (02)2634-1008

성적서번호 : TAK-2022-060626

접 수 일 자 : 2022년 04월 28일

대 표 자 : 채수미

시험완료일자 : 2022년 05월 26일

업 체 명 : 덕유판널(주)

주 소 : 전라북도 군산시 서수면 상장곶윗길 76

시 료 명 : PF보드

시험결과

시험항목	단위	시험구분	결과치	시험방법	장소
열전도율(23 °C)	W/(m · K)	-	0.020	ASTM C518-21(평판열류 계법)	AA

^ 열전도율 측정 두께(mm) : 33.20

- AA: 울산광역시 중구 종가로 15(다운동)(고정 시험실)

- 용 도 : 품질관리용

- 비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며,
성적서의 진위확인은 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 봉도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

위 성적서는 국제시험기관 인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서
명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

Min Ju Hong

작성자 : 민주홍

Tel : 052-220-3189

Chang Jaesun

기술책임자 : 장재준

Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2022년 05월 26일

한국인정기구 인정

KTR 한국화학융합시험연구원



원본대조필

위변조 확인용 QR code

자재승인신청용

재발행발급일자: 2022년 05월 26일